



ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดลพบุรี โดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ คือ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๕๔ ชุด ดังนี้

๑. ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ ชุด ราคาชุดละ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ ชุด ราคาชุดละ ๔๑,๑๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๒๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ ชุด ราคาชุดละ ๔๕,๙๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ ชุด ราคาชุดละ ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๗๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๗ ชุด ราคาชุดละ ๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๑,๑๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณ ๒๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

รวม ๖ รายการ รวมราคาประมาณการ ๓,๐๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากผู้เสนอราคาทั้ง ๔ ราย เสนอรายละเอียดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศจังหวัดลพบุรี ดังนี้

๑) บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๖ รายการ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน ตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๔.๘.๖ อุปกรณ์อื่น ๆ ในเครื่องระบายความร้อนมีไม่น้อยกว่า ดังนี้

- อุปกรณ์ลดแรงดันน้ำยา PMV (Pulse motor valve) เป็นไปตาม

ข้อกำหนดของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ แต่ห่างหุนส่วนจำกัดฯ เสนอ เป็นชนิด CAPILLARY TUBE

๒) บริษัท เฮงสูง จำกัด เสนอเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๖ รายการ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน ในข้อ ๔.๑ เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่นำเสนอและอุปกรณ์ต้องเป็นของแท้ ของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอย่างถาวรในประเทศไทย โดยมีหนังสือยืนยันต้นฉบับจากผู้ผลิต แต่บริษัทฯ ไม่แนบเอกสาร เพื่อให้พิจารณา

/๓. บริษัท...

๓) บริษัท ซี เจ ซี กรุป จำกัด เสนอเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๖ รายการ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน ตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

ข้อ ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่เคยมีผลงานในการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Inverter ในภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย ๑ สัญญา แต่บริษัทฯ แนบสัญญาซื้อขายที่ไม่ได้แนบรายละเอียดของคู่สัญญาที่ระบุได้ว่าเป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter

ข้อ ๔.๑ เครื่องปรับอากาศ Inverter ที่นำเสนอและอุปกรณ์ต้องเป็นของแท้ของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอย่างถาวรในประเทศไทย โดยมีหนังสือยืนยันต้นฉบับจากผู้ผลิต แต่บริษัทฯ ไม่แนบเอกสารเพื่อให้พิจารณา


๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเครื่องเย็น เสนอเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๖ รายการ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน ตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

ข้อ ๔.๘.๖ อุปกรณ์อื่น ๆ ในเครื่องระบายความร้อนมีไม่น้อยกว่า ดังนี้

- อุปกรณ์ลดแรงดันน้ำยา PMV (Pulse motor valve) เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ เสนอ เป็นชนิด CAPILLARY TUBE

จังหวัดลพบุรี จึงขอยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าว เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดลพบุรี จึงมีมติขอยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายไพโรจน์ สุวิวัฒนิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี